

# Nachweis einbruchhemmende Eigenschaften

Prüfbericht 211 31055



Auftraggeber **Internorm  
International GmbH**  
Ganglgutstr. 131

4050 Traun  
Austria

## Grundlagen

DIN V ENV 1627 : 1999  
Fenster, Türen, Abschlüsse -  
Einbruchhemmung – Anforderungen  
und Klassifizierung  
DIN V ENV 1628 : 1999  
DIN V ENV 1629 : 1999  
DIN V ENV 1630 : 1999

## Darstellung



Produkt	Zweiflügeliges Stulpfenster
Bezeichnung	Passion WK2
Außenmaß (B x H) (Rahmen) Material, System	1330 mm x 748 mm Kunststoff, PVC-U weiß, Passion WK2
Angriffseite	Schließseite / Schließfläche nach DIN 107
Öffnungsart	Zweiflügelig, Dreh/Drehkipp
Verglasung	DIN 52290 Klasse A3
Beschläge	autoPilot / VV, Hersteller Winkhaus mit 9 einbruchhemmenden Verriegelungen und abschließbarem Fenstergriff 0724S/U954-1NA, Hersteller Hoppe
Montage	Gemäß der Montageanleitung vom März 2006 der Firma Internorm
Besonderheiten	-/-

## Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der einbruchhemmenden Eigenschaften.

## Gültigkeit

Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper. Die Prüfung der Einbruchhemmung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

Abweichend von geprüften Ausführung sind folgende Größenänderungen zulässig:  
in der Breite +10% und -20%  
in der Höhe +10% und -20%

## Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen“.

Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

## Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 29 Seiten

- 1 Gegenstand
  - 2 Durchführung
  - 3 Einzelergebnissen
  - 4 Beurteilung
- Anlage 1 (11 Seiten)  
Anlage 2 (7 Seiten)

## Einbruchhemmung



### Widerstandsklasse 2

ift Rosenheim  
21. August 2006

Christian Kehrer, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfstellenleiter  
ift Zentrum Türen, Tore, Sicherheit

Gerhard Fellermeier, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfingenieur  
ift Zentrum Türen, Tore, Sicherheit



PTE Rosenheim GmbH  
ift Zentrum - Türen Tore Sicherheit  
Geschäftsführer:  
Dr. Jochen Peichl

Theodor-Gietl-Straße 7-9  
D-83026 Rosenheim  
Tel.+49 (0) 8031 / 261-25100  
Fax+49 (0) 8031 / 261-25900  
www.pterosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim  
AG Traunstein, HRB 14822  
Sparkasse Rosenheim  
Kto. 500 435 805  
BLZ 711 500 00

Anerkannte Prüfstelle nach  
Landesbauordnung: BAY22